



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 8253-2 от «30» июня 2023г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника»**

Обручева ул., д.23, корп.3, Москва, 117630 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 10 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
2. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1 кВ.
4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
6. Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 10 кВ и мощностью до и выше 6,3 МВА.
7. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
8. Испытание электродвигателей переменного тока.
9. Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 10 кВ.
10. Испытание измерительных трансформаторов напряжения, напряжением до 10 кВ.
11. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
12. Испытание конденсаторов напряжением до 10 кВ.
13. Проверка устройств молниезащиты.
14. Испытание масляных выключателей, в ЭУ напряжением до 10 кВ.
15. Испытание воздушных выключателей, в ЭУ напряжением до 10 кВ.
16. Испытание вакуумных выключателей, в ЭУ напряжением до 10 кВ.
17. Испытание элегазовых выключателей, в ЭУ напряжением до 10 кВ.
18. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
19. Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 10 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола № 23-ЭЛ от «30» июня 2023г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 21.02.2020г. № ПР-100-53-О.

Срок действия Свидетельства установлен до «30» июня 2026г.

Председатель комиссии
М.П.



Н.В. Телегин

